



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07 мая 2018 г.

№ 32

с.Ваеги

Об обеспечении проезда и подъезда  
пожарной техники к зданиям и сооружениям  
на территории сельского поселения Ваеги

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, Администрация сельского поселения Ваеги

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории сельского поселения Ваеги (далее Положение).

2. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения Ваеги, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.

3. Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль по выполнению настоящего постановления за собой.

Глава Администрации  
сельского поселения Ваеги

В.Н. Богарев

## **Положение**

об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара  
на территории сельского поселения Ваеги

### **1. Общие положения**

1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории сельского поселения Ваеги (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1.2. Положение предназначено для руководителей организаций жилищно - коммунального хозяйства, предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

### **2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям**

2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать пешеходные дорожки (тротуар), примыкающий к проезду.

2.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2.4. Конструкция дорожного полотна проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

2.5. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

### **3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам**

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

3.1.1. Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, иных административных зданий.

#### **4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения**

4.1. К водоемам, являющимся источниками, противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарного автомобиля или приспособленной для этих целей цистерны. Размер таких площадок должен быть не менее 12х12 метров.

4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

#### **5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ**

5.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.

5.2. При выполнении земляных работ, организации обязаны предварительно согласовать с администрацией сельского поселения Ваеги выполнение данных работ и проинформировать руководителя добровольной пожарной команды и иные пожарные формирования, привлекаемые локализации и тушению пожаров.

5.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.