



АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКАТВААМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2022 года

№ 13

Об утверждении программы организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории сельского поселения Аькатваам Анадырского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и координации деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики сельского поселения Аькатваам в зимних условиях, Уставом муниципального образования сельского поселения Аькатваам,

1. Разработать программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения Аькатваам (Приложение №1).
2. Утвердить программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории сельского поселения Аькатваам
3. Постановление подлежит официальному опубликованию путем размещения на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Аькатваам Анадырского района Чукотского автономного округа (с. Аькатваам, ул. Гагарина, д.21) и размещению на официальном сайте Администрации Анадырского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации

И.В. Нананайнына-Рычим

**Программа
организации и проведения противоаварийной тренировки на
объектах теплоснабжения на территории сельского поселения Алькатваам**

1. Тема тренировки:
Прорыв трубопровода тепловой сети от ТК16 до ТК16/1 по ул. Тэгрынкеу с. Алькатваам , протяженностью 23 п.м.
2. Наименование объекта:
Трубопровод тепловой сети от ТК16 до ТК16/1 по ул. Тэгрынкеу с. Алькатваам, протяженностью 23 п.м
Дата, время и место проведения:
25 августа 2022 года , 09-30, тепловой сети от ТК16 до ТК16/1 по ул. Тэгрынкеу с. Алькатваам, протяженностью 23 п.м
Условное время возникновения аварии: 09-30ч.
3. Условное время для ликвидации аварии 2 часов.
4. Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на рабочем месте.
5. Руководитель противоаварийной тренировки: Нананайнына-Рычим И.В., глава администрации сельского поселения при участии Оттель В.А. – начальника спу ГП «Чукоткоммунхоз»
6. Участники тренировки.

| Рабочее место | ФИО участника |
|-------------------|----------------|
| Мастер участка | Ештыганов А.Е. |
| Ремонтная бригада | Ятгыргин А.А. |
| | Зверев В.В. |
| | Риянов Н.З. |
| | Вээм А.В. |

7. Порядок пользования связью:
8. Устно, по каналам телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка».
9. Расстановка оборудования и персонала - выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по телефону мастером, вводные даются устно.
10. Цель тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала участка тепловой сети от ТК16 до ТК16/1 по тепловой сети от ТК16 до ТК16/1 по ул. Тэгрынкеу с. Алькатваам, протяженностью 23 п.м
11. Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети обычный.
12. Возникновение аварии, ее развитие и ликвидация.
В 9ч.30 мин. на участке Водоснабжения зафиксировано резкое увеличение расхода подпитки тепловой сети.

Начальник участка ГП «ЧКХ» при обнаружении места прорыва на теплотрассе, организует обход тепловых сетей оперативно-ремонтным персоналом участка. При обнаружении прорыва на участке тепловой сети от ТК16 до ТК16/1 по ул. Тэгрынкеу 13 протяженностью 23 п.м. локализует место прорыва закрытием отключающей запорной арматуры в ТК-16.

Информация передается потребителям на данном участке тепловой сети об аварийном отключении подачи теплоносителя на соответствующий объект и принятии мер по предотвращению размораживания внутренних систем отопления.

Начальник участка ГП «ЧКХ» организует и ликвидирует прорыв тепловой сети в течение нормативного времени, после ликвидации аварии подключает участок тепловой сети к системе теплоснабжения, предварительно предупредив об этом главу сельского поселения.

После заполнения отключенного участка тепловой сети, начальник участка ГП «ЧКХ» оповещает потребителей о подаче теплоносителя во внутренние системы отопления.

13. Оценка действий участников и самой тренировки в целом.

Оценка действий выполняется в соответствии с протоколом.

14. По результатам оценки противоаварийной тренировки составляется протокол контрольной противоаварийной тренировки (приложение №1 к программе).

СОГЛАСОВАНО:

Администрация
сп Алякватваам

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник спу
ГП «Чукоткоммунхоз»

« _____ » _____ 2022г.

« _____ » _____ 2022г.

ПРОТОКОЛ
контрольной противоаварийной тренировки

1. Тема противоаварийной тренировки:
Прорыв трубопровода тепловой сети от ТК 16 до ТК 16/1 по ул.Тэгрынкеу д.13 протяженностью 23 п.м.
2. Наименование объекта:
Трубопровод тепловой сети от ТК 16 до ТК 16/1 по ул Тэгрынкеу, д.13, протяженностью 23 п.м.
Дата проведения противоаварийной тренировки:
25 августа 2022 года.
3. Место проведения противоаварийной тренировки:
участок магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Тэгрынкеу, д. 13 протяженностью 23 п.м.
Метод проведения противоаварийной тренировки: с условными действиями персонала на рабочем месте и на месте прорыва.
4. Руководитель противоаварийной тренировки: Нананайнына-Рычим И.В., глава администрации сельское поселение при участии Оттель В.А. ЧКХ
5. Участники противоаварийной тренировки:
Начальник котельного участка Оттель ВА.
Мастер участка Ештыганов А.Е.
Слесарь – ремонтник Ятгыргин А.А.
Слесарь – ремонтник Зверев В.В.
Слесарь – ремонтник Риянов Н.З.
Слесарь – ремонтник Вээм А.В.
6. Посредники:
-
7. Контролирующие лица:
Нананайнына-Рычим И.В., глава сельского поселения Алякватваам.
Оттель ВА, начальник участка
8. Оценка: **удовлетворительно/неудовлетворительно**
9. Замечания по результатам противоаварийной тренировки:
По ведению участниками режима и оперативных переключений: **удовл**

По ведению участниками оперативных переговоров: недостаточно четкое формулирование вопросов и ответов при переговорах по локализации аварии.

По организации проведения противоаварийной тренировки:

Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки:

10. Подписи сторон:

Руководитель противоаварийной тренировки:

Глава администрации _____ И.В. Нананайнына-Рычим

Начальник спу ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» _____ В.А. Оттель

Участники противоаварийной тренировки:

Мастер участка _____ Ештыганов А.Е.

Слесарь – ремонтник _____ Ятгыргин А.А.

Слесарь – ремонтник _____ Зверев В.В.

Слесарь – ремонтник _____ Риянов Н.З.

Слесарь – ремонтник _____ Вээм А.В.

Контролирующие лица:

Глава администрации _____ И.В. Нананайнына-Рычим

Начальник спу ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» _____ В.А. Оттель